

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山北路10号

邮编 (Post Code): 430000

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:

Certificate No.

2311

湖北省计量测试技术研究院
校准证书

校准专用章

样品接收日期
Sample Receiving Date

2022年 07 月 09 日
Y M D

证书审核人
Approved by

耿睿



300:5	299.9:5	0.03
500:5	499.8:5	0.05
800:5	799.7:5	0.08
1000:5	999.7:5	0.10
二、PT 变比测量		
标准值	实测值	测量不确定度: U , $k=2$
6kV:100V	5.98kV:100V	0.03
10kV:100V	9.96kV:100V	0.05
35kV:100V	34.84kV:100V	0.20

三、绕组极性试验: 极性判定正确。

以下空白