



- 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

- 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025.

Reference documents for the Calibration (Name 、 Code)

参照 DL/T848.2-2004 高压试验装置通用技术条件 第2部分: 工频高压试验装置

Main Scope

Measurement Method

小量测试的
主要装置

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

高电压测量: AC				
被检显示值 (kV)	实测标准值 (kV) AC	测量不确定度: $U(kV), k=2$	实测标准值 (kV) DC	测量不确定度: $U(kV), k=2$

10	10.00	0.10	11.20	0.10
15	15.00	0.10	16.80	0.10
20	20.00	0.10	22.40	0.10
25	25.00	0.10	28.00	0.10
30	30.00	0.10	33.60	0.10
35	35.00	0.10	39.20	0.10
40	40.00	0.10	44.80	0.10
45	45.00	0.10	50.40	0.10
50	50.00	0.10	56.00	0.10
55	55.00	0.10	61.60	0.10
60	60.00	0.10	67.20	0.10
65	65.00	0.10	72.80	0.10
70	70.00	0.10	78.40	0.10
75	75.00	0.10	84.00	0.10
80	80.00	0.10	89.60	0.10
85	85.00	0.10	95.20	0.10
90	90.00	0.10	100.80	0.10
95	95.00	0.10	106.40	0.10
100	100.00	0.10	112.00	0.10

校准日期: 2024-05-15 有效期至: 2025-05-15

校准人: 张三

11

