

出厂编号

030301

制造单位

特高压电力科技有限公司

检定

发证单位
(专用章)

批准人

核验员

检定员

检定日期至
有效期至

2022年 04月 08日
2023年 04月 07日

计量检定机构

授权证书号: (国)法计(2006)00006号

国家高电压计量站

证书编号: _____ 号 _____ 第 1 页 共 2 页

- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: No. L1026
- 计量检定机构授权证书号: (国)法计(2006)00006 号
- 溯源性: 本次检定所量用的计量器具均可溯源到国家最高计量标准
- 本次检定的技术依据(代号、名称):
JJG314-1994《测量用电压互感器》
- 检定所用标准器: _____

一、检定项目

二、检定结果

1. 绝缘电阻: 一次对二次(接地) $> 800 M\Omega$
二次对二次(接地) $> 800 M\Omega$ (绝缘电阻试验)

2. 误差: $\gamma: 0.0009\%$; $\delta: 0.05\%$ (校核电压比、相位角)

3. $\frac{220000 \times \sqrt{3}}{100} \times 2 \sim \frac{110000 \times \sqrt{3}}{100} \times 5$ 量限误差均满足 0.02% 以内限值要求;

$\frac{220000 \times \sqrt{3}}{100} \sim \frac{110000 \times \sqrt{3}}{100}$ 量限不均衡, 误差在 0.05% 以内。

国家高电压计量站

证书编号: 号

第 2 页 共 2 页

检定结果

比值差 f 的倍率因数 (%)

相位差 δ 的倍率因数 (%)

量限

额定电压

分

20

50

80

100

120

二次电压

