



Customer

Customer Add.

西安市曲江新区雁展路6号曲江云展国际A座2403室

计量器具名称

Name of Instrument

SF6 综合测试仪

型号 / 规格

Type/Specification

HTZH-2H

出厂编号

Serial No.

170616N0220204

制造单位

Manufacturer

武汉特高压电力科技有限

批

Authorized by

职 务

Position

副所长

Calibration Date

2022 年

Year

2023 年

Month

2023 年

Day







校准结果/说明 (续)

2.1 仪器校准/说明

组分	标准值 ($\mu\text{L/L}$)	仪器示值($\mu\text{L/L}$)		示值误差 ($\mu\text{L/L}$)
		100	60	
12S	5.0	0	4.7	-0.3





3. 多组分检验结果

序号	组分	标准值 ($\mu\text{L/L}$)	仪器示值 ($\mu\text{L/L}$)	示值误差 ($\mu\text{L/L}$)
	SO ₂	2.1	0.9	-1.2
1	H ₂ S	9.4	9.9	0.5
	SF ₆ /N ₂	95.0	94.9	-0.1
	露点	-57.08	-56.2	